



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0047/2022/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2925-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2013T 0520 - 2. zmena z 22.05.2014 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2013T 0520 - 3. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **FORTISCHEM a. s.**
IČO: **46 693 874**
sídlo: **M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 50 MW; z toho plynné palivo 50 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 60,4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Tibor Bohňa

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2014

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2013T 0520 - 2. zmena vydané 22.05.2014 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 28.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2013T 0520 - 2. zmena z 22.05.2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 20. apríla 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2013T 0520 - 3. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo ¹⁾	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Výroba pary 2,1 Mpa, M.R.Štefánika 1, Nováky	H+ZP	28	69 444
2	Spaľovňa CO, M.R.Štefánika 1, Nováky	CO+ZP	20	111 111
3	TSCHU (Technické spracovanie chlórovaných uhľovodíkov), M.R.Štefánika 1, Nováky	PP+KP+ZP	2	8 333

Inštalovaný výkon spolu: 50 MW

Ročná výroba spolu: 188 888 MWh

¹⁾ H+ZP = vodík + zemný plyn

CO + ZP = CO plyn + zemný plyn

PP + KP + ZP = chlorované uhľovodíky (plynné aj kvapalné) + zemný plyn

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	2,1	2,3	18,0
2	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	1,3	0,1	8,0
3	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	0,6	4,7	30,0
4	OST, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P/HV			
5	SR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	HV	0,4	2,2	4,4

Ročná dodávka tepla spolu: 69 444 MWh

Počet odberných miest: 8

Celková dĺžka rozvodov: 9,3 km